

Wojkowice dnia. 12.04.2021 r.

Oze-Sun Sp. z o.o.
ul. Śląska 40
41-100 Siemianowice Śląskie

dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej myjni samochodowej ręcznej samoobsługowej w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego na działce nr 706/6

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 kwietnia 2021 r. Spółka Wojkowickie Wody w Wojkowicach zapewni dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych do/z działki numer 706/6 położonej przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach po spełnieniu następujących warunków:

Przyłącze wodociągowe

1. Przyłącze należy wykonać z wodociągu Ø 200 mm w ul. Sobieskiego. Włączenie do wodociągu rozdzielczego powinno zostać wykonane na opaskę wraz z zasuwą odcinającą.
2. Przyłącze należy wykonać z rur PE Ø min. 40 mm.
3. Studnię wodomierzową należy wykonać przy południowej granicy działki nr 706/6
4. Przyłącze należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01706-Az1, PN-B-10720 oraz PN-91-B-10728.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

W rejonie działki nr 623/1, przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach, brak jest czynnej kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym ścieki z myjni samochodowej należy odprowadzić do zbiornika bezodpornego.
Informujemy że ścieki z myjni samochodowej muszą spełniać wymogi następujących aktów prawnych:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005 nr 233 poz. 1988),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1538),
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1757).

Projekt budowlano-wykonawczy należy zlecić projektantowi posiadającemu wymagane uprawnienia budowlane i uzgodnić w Spółce Wojkowickie Wody w Wojkowicach. Inwestor przed

rozpoczęciem budowy, winien uzgodnić warunki prowadzenia robót w pasie drogi ul. Sobieskiego w Powiatowy Zarządzie Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, oraz z budowę przyłączy w Starostwie Powiatowym w Będzinie.
Ważność zapewnienia dostawy wody oraz warunków podłączenia upływa po okresie 2 lat od niniejszego pisma.

otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Oze-Sun sp. z o.o.
Odebrano

dnia 19. 04. 2021

L.dz.

339

.....